

**№ 51/_____ БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ СУБЪЕКТІСІНЕ (ОБЪЕКТІСІНЕ) БАРУ
АРҚЫЛЫ ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ БАҚЫЛАУ НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ АКТІ**

Зеренді а.о.
Актіні толтыру орны

18.04.2024 ж.
Уақыты 17:11

1. Мемлекеттік бақылау және қадағалау органының атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаменті Зеренді ауданының төтенше жағдайлар бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған бару арқылы профилактикалық бақылау тағайындау туралы актінің нөмірі мен күні 04.04.2024 ж. № 51

3. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізген адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) және лауазымы
Куанышбаев Канат Серикбаевич - Зеренді ауданының ТЖБ бас маманы
Жолдин Ерлан Жанбекович - Начальник Отдела по чрезвычайным ситуациям Зерендинского района ДЧС Ақмолинской области
ШАРИПОВ БАҚЫТЖАН АСЛАНОВИЧ - Зеренді ауданының ТЖ бөлімінің аға инженері
МУКИШЕВ ДАУРЕНБЕК РАХМЕТОЛЛАЕВИЧ - Зеренді ауданының ТЖБ аға инженері

4. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу кезінде қатысқан тексеру субъектісінің атауы, жеке және заңды тұлғаның уәкілетті адамының тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) және оның лауазымы)

"Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі Зеренді ауылының Мәлік Ғабдуллин атындағы мектеп-гимназиясы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Бару арқылы профилактикалық бақылау объектінің атауы/ объектінің мекен-жайы:

"Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі Зеренді ауылының Мәлік Ғабдуллин атындағы мектеп-гимназиясы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, АҚМОЛА, ЗЕРЕНДІ, Зеренді, Жанайдар Мусин (КӨШЕСІ), 39А.

5. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу 15.04.2024 - 18.04.2024

6. Бару арқылы профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемесі (қысқаша мазмұны) Бұзушылықтар анықталды
бұзушылықтар анықталды.

"Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі Зеренді ауылының Мәлік Ғабдуллин атындағы мектеп-гимназиясы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемесі)	Бұзушылықтар анықталған тексеру парағының атауы және орындалуға жатытын талаптардың тармақтары
1	Жұмыс күйінде емес автоматты өрт дабылы (асхана, интернат) Негізі: «Өрт қауіпсіздігі ережелері» 6-тармағы ҚР ТЖМ 21.02.2022 ж. № 55 бұйрығы;	29 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
2	Найзағайдан қорғайтын құрылғыларды тексеру жүргізілмейді. Найзағайдан қорғау құрылғыларын пайдалану журналы жоқ найзағайдан қорғау құрылғыларын қарау	32 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

	белгісі бар жылына кемінде бір рет дауыл алдындағы маусымда. Негізі: «Өрт қауіпсіздігі ережелері» 44,45-тармағы ҚР ТЖМ 21.02.2022 ж. № 55 бұйрығы;	
3	Интернатта сатылы маршпен жанғыш материалдарды сақтау жүзеге асырылады. Негізі: «Өрт қауіпсіздігі ережелері» 10 тармақша 24 тармақ ҚР ТЖМ 21.02.2022 ж. № 55 бұйрығы;	37 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
4	Асханада ақаулы жағдайда алғашқы өрт сөндіру құралдары. Негізі: «Өрт қауіпсіздігі ережелері» 18-тармағы ҚР ТЖМ 21.02.2022 ж. № 55 бұйрығы;	51 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
5	Асханада эвакуациялау жолдарында пайдаланылатын «Шығу» өрт қауіпсіздігінің көлемді жарық белгілерінің жарық индикациясы қосылған жарамды күйде емес (Эвакуациялық жарықтандыру жұмыс жарығының электрмен қоректенуі тоқтатылған кезде автоматты қосумен қамтамасыз етіледі). Негізі: «Өрт қауіпсіздігі ережелері» 35-тармағы ҚР ТЖМ 21.02.2022 ж. № 55 бұйрығы;	62 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
6	Бастапқы корпуста, интернатта бекітілмеген және бүлінген розетканы пайдалануға жол беріледі, сондай-ақ шамшырақтар шамның конструкциясында көзделген плафондармен бірге пайдаланылады. Негізі: «Өрт қауіпсіздігі ережелері» 2 тармақша 86 тармақ ҚР ТЖМ 21.02.2022 ж. № 55 бұйрығы;	75 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

7. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізген лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) қолы

Зерек: *Т.В. бас маман А.Б.С. Бүгелбаев*

8. Бару арқылы профилактикалық бақылау субъектінің өкілетті тұлғасының, сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың ақпаратпен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойуы бас тарту

Тамасова З.М.

9. Бару арқылы профилактикалық бақылау нәтижесі бойынша ескертулер және (немесе) наразылықтар

ескерту жоқ

Қосымша « » парақта

18.04 2024 ж.



Ескерту: Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік Кодексінің 152-бабының 2-бөлігіне сәйкес тексеру нәтижесінде анықталған бұзушылықтар бойынша қосымша уақыт және (немесе) қаржы шығындары қажет болған жағдайда, Сіз үш жұмыс күнінен кешіктірмей бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту туралы арыз беруге құқылысыз. Арызда бұзушылықтарды жою бойынша қабылданатын шаралар мен бұзушылықтарды жою мерзімін созудың объективті себептерін көрсету қажет. Тексеру жүргізген мемлекеттік орган үш жұмыс күнінен кешіктірмей арызда көрсетілген мән-жайларды ескере отырып бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту немесе ұзартудан бас тарту туралы дәйекті шешім қабылдайды.